

# 低碳消防局 指引

碳審計及管理  
實用指南



Consultant :  
**HKPC®**

# 關於指南

氣候變化已為全球帶來前所未有的挑戰，香港致力於整個社區減少溫室氣體排放，以應對氣候變化帶來的影響。

透過進行碳審計，我們能有效地了解及量度碳足跡，同時制訂適當的減碳措施。

本指南介紹碳審計的實用知識，並陳述消防局及救護站的基本碳審計主要步驟。

本指南同時說明一連串措施，協助消防局或救護站管理層以有效減少碳排放及節省營運成本。



如你有以下需求，請繼續閱讀本指南：

- 減低能源消費；
- 改善消防局裝備及設施的性能；
- 提高資源管理效率；
- 鼓勵你的員工參與低碳行動；以及
- 對環境作出貢獻。

# 背景

聯合國氣候變化框架公約締約方大會第21屆會議通過全球應對氣候變化的《巴黎協定》是促成全球各地應對氣候變化的轉捩點。195個國家通過共同努力，就全球應對氣候變化達成共識，務求將工業化前水平相比的全球平均溫度升幅控制在攝氏兩度之內，各國亦應於本世紀後期達成碳中和（即總碳排放為零）。有鑑於《巴黎協定》帶來的正面成果，香港必須作好準備，努力應對氣候變化和減少碳排放。

對付氣候變化的首要工作是減少我們日常生活的溫室氣體排放，而碳審計能有效地評估減碳成效及為機構制訂減排良策，是節約能源及推展低碳及環保措施的基石。



此碳審計及管理實用指南系列旨在概述機構如何量度及管理碳足跡，除了提供實用指引外，亦附有由碳審計從業員和建築物與設施使用者提供的例子以作參考。內容專為9種不同物業及設施度身訂造，當中包括辦公室、學校、泳池、社區會堂等，藉著這些指南帶動不同界別合作，促成香港邁向低碳排放。

我們唯有了解自身對環境的影響，才能為氣候變化作好準備。環境局將繼續協助公營及私營機構，攜手合作為香港建立低碳經濟及更環保的未來。



# 目錄

背景

01 簡介


如何減少碳排放 15

05 何謂碳審計

個案研究 28

13 進行碳審計的清單

有用資源 30



## 簡介



在本章節中，我們將闡明  
碳審計的定義及其對消防  
局及救護站帶來的裨益



### 何謂碳審計？

過量的溫室氣體排放造成的全球暖化及氣候變化，已對全球人類的生存構成極大威脅。世界各國政府及商家均努力採取各種措施以減少溫室氣體排放，從而解決氣候變化帶來的問題。當中包括提倡使用可再生能源及更清潔的燃料，以改善能源效益及鼓勵更佳的能源及碳管理。

碳足跡是指一項機構活動直接及間接產生的溫室氣體總排放量。碳審計是以科學化的方式量化機構的溫室氣體排放，是進行碳管理及減碳的第一步。





## 香港的碳審計

香港是一個服務型的經濟體，只有有限的高耗能工業。香港近70%的溫室氣體排放來自發電，另外，運輸交通佔約16%，而廢物則佔總排放量約5%。

建築物（包括消防局及救護站）佔總用電量近90%。根據香港消防處環保報告2013的資料，該年度的總用電量為34,517,271千瓦小時，當中消防處總部大廈的耗電量為6,343,785千瓦小時，是每年耗電量超過500,000千瓦小時的政府部門辦公大樓之一。假如消防局能採取更有效的耗電管理及改善能源效益，不但可削減能源費用，更可有效地減少全港的總碳排放量。

2014年香港溫室氣體按排放源劃分的排放比率\*





環境保護署(環保署)與機電工程署(機電署)編製了一套碳審計指引，協助消防局計算業務營運上的溫室氣體排放量及確定可改善的空間。

請到以下連結瀏覽指引：

<https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>

政府為起帶頭作用，進行了：

- 於超過120幢政府建築物及公共設施，包括22所消防局及救護站，進行能源及二氧化碳排放綜合審計；
- 鼓勵主要政府建築物定期進行碳排放審計，以檢視減碳工作的績效；
- 於2016/17年為超過40棟政府主要政府建築物進行以文件為本的碳排放審計；以及
- 於2014年12月15日推出碳足跡資料庫([www.carbon-footprint.hk/zh-hant](http://www.carbon-footprint.hk/zh-hant))，公開上市公司的碳足跡資料。





降低營運成本



改善建築物形象




展示環境責任



## 管理及減少碳足跡好處多



提高員工環保意識



達至持份者的期望



支持政府的減碳目標



# 何謂碳審計

在本章節中，我們會闡明進行碳審計的主要步驟，以及消防局或救護站管理人員在量度碳足跡時需要收集的資料。

進行碳審計的主要步驟：

I. 界定建築物 /  
營運邊界

II. 確定排放源

III. 蒐集資料

IV. 利用排放  
系數計算

V. 報告及  
披露

## 步驟 1. 界定建築物 / 營運邊界

碳審計最重要的第一步是清晰明確設定消防局或救護站的建築物及營運邊界。

### 建築物邊界

建築物邊界是指有關機構的實際工地範圍，通常與該機構相關的消防局或救護站的地界相同。

### 營運邊界


營運邊界是指在消防局或救護站的營運控制下，所有活動帶來的溫室氣體排放及減除。根據指引，當中包括三個範圍（範圍 1、2 及 3）。

## 步驟 2. 確定排放源

### 範圍 1: 直接排放及減除



固定燃燒源：  
例如：煤氣加熱爐及鍋爐 /  
氣體加熱爐



固定燃燒源：  
例如：應急發電機



空調 / 製冷系統 /  
滅火器的逃逸性排放




可生長高於 5 米的新種樹木  
(\* 可移除源)



流動燃燒源：  
例如：執勤的車輛

\* 根據環境保護署 2010 年 2 月出版的香港建築物（商業、住宅或公共用途）的溫室氣體排放及減除的審計和報告指引（碳審計指引 2010 年版），每年由可生長至最少 5 米的新種植樹木所減除的二氧化碳量為 23 千克。新種植樹木泛指那些於興建工程展開後，栽種於審計建築物業邊界內的樹木。詳情請參閱碳審計指引 2010 年版第 20 頁。

## 範圍2: 能源引致的間接排放



購買電力



購買煤氣


## 範圍3: 其他間接排放(選擇性包括)



廢紙棄置



食水消耗



污水排放



醫療及化學廢物處置



租賃車輛的排放

### 消防局 能源消耗

消防局及救護站是一個全日 24 小時運作的建築物，能源使用亦因而不少。碳足跡是消防局及救護站設施於消耗能源時的二氧化碳排放量。以下是消防局主要的碳排放來源：

- 電力及煤氣
- 運送流動燃料到消防局的燃料缸；
- 供應消防車 / 救護車、支援車輛及滅火輪的燃料(柴油、液化石油氣及汽油)；
- 用水消耗



### 步驟3. 蒐集資料

當排放源頭確立後，消防局或救護站管理人員應作出協調，收集及整理以下相關排放源的活動數據。如沒有相關數據，則需作出估計及假設。

#### 蒐集的活動資料

##### 範圍1: 直接排放及減除



燃料消耗收據 / 記錄 / 儀錶度數  
(例如：煤氣、柴油、液化石油氣，消防局或救護站的車輛及滅火輪的汽油)



購買、儲存及棄置製冷劑及滅火器的記錄



5米

於消防局及救護站建築物邊界內種植可生長至最少5米高的樹木數目

##### 範圍2: 能源引致的間接排放



電費賬單 / 電錶度數



煤氣賬單 / 煤氣錶度數

##### 範圍3: 其他間接排放



水費賬單



購買及回收紙張記錄



由租賃公司提供的車輛燃料消耗記錄

## 步驟4. 利用排放系數計算

碳足跡(以每公噸二氧化碳當量計算)是把活動數據、相關排放系數及相關排放的溫室氣體全球暖化潛能相乘計算出來：

**二  
氧  
化  
碳  
當  
量**



X

**排  
放  
系  
數**

X



**全  
球  
暖  
化  
潛  
能**

有關計算步驟的指導，請參閱附錄甲：碳排放報告列表範本。

### 排放系數

排放系數是某一特定活動所產生的每公斤計二氧化碳當量。

碳審計指引提供了大部份排放系數，亦可在相關機構的最新年報或可持續發展報告中取得。

電力消耗的排放系數可在中電集團<sup>1</sup>或香港電燈有限公司<sup>2</sup>的可持續發展報告中取得，視乎你消防局或救護站的所屬位置。

舉例，如果一間位於新界的消防局或救護站，在2014年的耗電量為10,000千瓦時，其中華電力的排放系數應為每千瓦時0.64千克。[2014年全球溫室氣體排放(公噸二氧化碳當量)=10,000千瓦時(活動數據)X0.64千克二氧化碳/千瓦時(排放系數)X1(二氧化碳的全球變暖潛能)=6.4公噸二氧化碳當量]

### 全球暖化潛能

全球暖化潛能(GWP)是某一特定溫室氣體的全球平均相對性輻射效應的量化指標，並以二氧化碳作基準氣體，其GWP數值為1。

碳審計指引涵蓋的主要溫室氣體全球暖化潛能包括：

- 二氧化碳(CO<sub>2</sub>) : 1
- 甲烷(CH<sub>4</sub>) : 21
- 氧化亞氮(N<sub>2</sub>O) : 310



1. 中電集團的可持續發展報告  
<https://www.clpgroup.com/tc/sustainability/sustainability-reports>

2. 香港電燈有限公司的可持續發展報告  
<https://www.hkelectric.com/zh/corporate-social-responsibility/sustainability-reports>

## 步驟5. 報告及披露

發放你的碳足跡資料有助與你的內部持份者(員工、任命的官員及其他消防及緊急服務機構)及對外持份者(供應商及社區)了解消防局及救護站對氣候變化的影響，並激發他們採取減碳措施。

你可利用適當的比率指標，來代表或標誌消防局或救護站



的規範碳足跡比例，例如消防局樓面面積的溫室氣體排放量，每位員工的溫室氣體排放量或執勤車輛平均行駛距離的範圍1的溫室氣體排放量都是適用於消防局的比率指標。

欲了解更多參考性基準，請參閱附錄乙：能源消耗的表現指標參考。

審計報告可能包括以下資料：



## 尋求獨立核實驗證

你可委聘認可的第三方為你的碳審計程序核實，是否合乎相關性、完整性、一致性、透明性及準確性的原則，從而增加審計報告的可信度。

## 碳審計披露方法

- 透過培訓及部通訊向員工匯報
- 透過海報、推廣或展覽向供應商及社區人士匯報
- 政府轄下消防局或救護站可將碳審計結果及調查數據於部門的環保表現報告中披露





## 碳審計後，下一步是甚麼？碳管理

消防局及救護站需要完善的碳排放及能源管理，才能持續改善減碳效益。ISO(國際標準化組織)詳細說明「策劃—實施—檢查—改進」(PDCA)的管理框架，把碳排放及能源管理帶到機構的日常作業上。

### 碳管理框架

#### 策劃 步驟 1 擬備碳管理政策

- 展示消防局及救護站管理層對碳管理的承諾
- 設定目標及指標，根據基準作出改善

#### 步驟 2 設立減碳計劃

- 設立計劃以達至減碳目標，當中可包括更好的管理實踐、少量硬件加裝及工程改善工作或當裝置損壞後安裝節能的裝置



#### 實施 步驟 3 實踐減碳計劃

#### 檢查 步驟 4 定期進行碳審計

- 進行有系統的程序以監察碳排放及減碳措施的效能
- 如消防局及救護站未能達至減碳目標，計劃便需作出調整


#### 改進 步驟 5 維持實踐減碳計劃

- 消防局及救護站管理層應就審計的調查結果進行檢討，確保減碳措施足夠及有效，以進行持續性的改善工作
- 多與內部或外部的持份者溝通，讓他們了解你減碳工作的成效



# 進行碳審計的清單

管理層及 / 或管理人員可完成本清單以衡量特定的消防局或救護站在進行碳審計的準備情況。



## 設施資料(基本資料)

- 1 以下資料 / 數據是否齊備？
  - a) 建築面積，平方米
  - b) 員工人數
  - c) 擁有的車輛及船隻數量
  - d) 可顯示擁有 / 掌管的室內、室外及公共地方的消防局或救護站佈局或平面圖
  - e) 求助電話數目記錄 (火警召喚，特別服務召喚或救護召喚)

有／沒有／不適用



## 範圍 1: 直接排放及減除

- 2 假如於消防局或救護站內有任何機器或設備需利用燃料運作，有沒有過去 12 個月內，與相關機器或設備的燃料種類及消耗量記錄？
- 3 假如消防局或救護站的運作涉及任何車輛或船隻，有沒有過去 12 個月內，與消防局或救護站擁有的相關車輛或船隻的燃料種類及消耗量記錄？
- 4 有沒有消防局或救護站於過去 12 個月用於空調 / 製冷裝備的製冷劑 (即氫氟碳化物 / 全氟化碳) 的種類及用量記錄？
- 5 有沒有消防局或救護站新種 / 移除樹木的記錄？(只適用於可生長至 5 米以上的樹木)





有／沒有／不適用

## 範圍2: 能源引致的間接排放

6 有沒有消防局或救護站過去12個月的電費賬單？



7 有沒有消防局或救護站過去12個月的煤氣賬單？



8 選擇性資料：有沒有在不同樓層／區域安裝量度電力消耗的測量器？



9 有沒有以下電力裝置的獨立耗電記錄？

空調

照明

設備(例如熱水系統、消毒系統等)

鍋爐

升降機

製冷機

10 有沒有以下設備的存貨清單？

照明

設備

雖服器

## 範圍3: 其他間接排放(選擇性)

11 有沒有消防局或救護站過去12個月紙張儲存、使用及再用的收據／記錄？



12 有沒有消防局或救護站過去12個月的水費賬單？



13 有沒有顯示耗用飲用水數量及水樽大小的購買記錄？



14 有沒有員工於過去12個月到海外公幹時，可顯示交通工具、行程數目、出發地及目的地的記錄？



15 有沒有飛行碳抵銷記錄？



16 假如該設施操作上需要僱用車輛，有沒有在過去12個月記錄該些車輛所消耗的燃料類型和用量？



17 有沒有醫療/化學廢物運載記錄？





# 如何減少碳排放？

在本章節中，我們將介紹消防局及救護站減低碳排放及節約能源的可行方案及資訊，大部份都是簡單、直接而又不用花費的。



減碳潛力	資本投資	實施容易程度
	大 	相對較複雜的變動或硬件安裝 / 涉及眾多持份者 / 於現有裝置「退役」時實施
	中 	因對運作有潛在影響，需要在實施前謹慎計劃
	小 	可隨時進行的管理措施，不會導致運作中斷
	無	零費用



# 消防局的 特定減碳措施



## 特定減碳措施

### 照明系統

- 於大堂、走廊、倉庫、病房、護理站、廁所和停車場範圍，考慮採用較低和適合照明
- 在非經常使用的地方安裝動態感應器（例如後樓梯及儲物室）
- 於休息室、生活區、健身室、飯堂、休閒區等的地方安裝光度感應器，以便在充足的自然日光下減少燈光使用

減碳潛力	資本投資	實施容易程度
至	無至	至



特定減碳措施	減碳潛力 至	資本投資 無至	實施容易程度 至
<b>消防服務器材</b>			
• 在許可情況下為設備設定待用或低能量模式		無	
• 定期檢修設備以保持其運動零件清潔無塵，以維持最佳性能		無	
• 於非繁忙時間或晚上關上器材及消毒器材		無	
• 為器材設定一星期的操作時間			
<b>餐飲設施</b>			
• 減少使用即棄及非循環回收的餐具		無	
• 教育員工及訪客切勿浪費食物		無	
• 提供「低碳菜單」或採用本地種植／生產的食材			
• 保持雪櫃及冷箱門緊閉及定期進行融雪			
• 裝設廚餘堆肥機，把廚餘轉化成肥料			
• 使用節能的液體冷卻系統以保存食品			

	減碳潛力	資本投資	實施容易程度
一般減碳措施	至	無至 \$ \$ \$	至
車輛管理			
• 指示承辦商優化路線規劃 / 派遞服務的安排	至	無	至
• 指示承辦商適當保養其車隊：低效能的車輛會耗用更多燃料，排放更多的污染物	至	無	至
• 指示承辦商定期檢查及為輪胎充氣以確保輪胎氣壓正常	至	無	至
• 確保沒有閒置的車輪啟動著引擎	至	無	至
• 於車輛安裝燃料監察設備	至	\$	至
• 採用電動或混能汽車	至	\$ \$ \$	至
• 於車輛使用生物柴油	至	\$ \$ \$	至

時刻保持你車輛適當的輪胎氣壓，每年可減少多達180至320公斤的碳排放。

美國愛達荷大學的一個研究結果顯示，使用B20生物柴油代替石油柴油，可減少15%的碳排放。



一般減碳措施	減碳潛力 至	資本投資 無至	實施容易程度 至
<b>照明系統</b>			
• 於非繁忙時段或不使用房間時關掉電燈		無	
• 可行時盡量使用日光照明		無	
• 保持照明裝置及電燈清潔和保養良好，盡量提高其能源效率		無	
• 使用發光二極管緊急出口指示牌 (LED)			
• 使用反射鏡讓光線集中到需要照明的地方			
• 採用光感電池及或以計時器控制戶外照明			
• 在不同照明區域設立電燈開關			
• 以電子鎮流器取代電磁式鎮流器			
• 在高於需求光度的地方刪減電燈數目		無	
• 採用高能源效益的光源(例如T5熒光燈及發光二極管)			

一個裝有電子鎮流器的T5熒光燈較裝上電磁鎮流器的T8熒光管節省 30% 碳排放量。

電子產品及電器關掉時消耗了其75%的提取電量。

減碳潛力	資本投資	實施容易程度
一般減碳措施	至	無至 \$ \$ \$
<b>採暖、通風及空調系統</b>		
• 避免在太陽直接照射到的位置安裝冷氣機	1	無
• 定期清洗過濾網 / 盤管式風機	1	\$
• 於門窗裝上密封條，避免已調溫的空氣外洩	1	\$
• 定期檢查及更換壓力錶、壓力軟管及空氣壓縮機的連接器，從而減低製冷劑洩漏的可能性	1	\$
• 因每天的需求不停變動，需確保系統運作時間配合實際需求	2	無
• 為不同部門設定採暖、通風及空調系統的運作時間	2	\$
• 窗戶貼上防紫外光隔熱膜，以減少熱能吸收	2	\$ \$

實施綠色天台能有助減少混凝土表面的熱力吸收及可冷卻室內環境。

據估計，穿過玻璃到達室內的太陽熱能對空調冷卻負荷可達 15% 至 20%。

減少一半原有遮光系數數值可節省每年空調耗電量 4% 至 5%。

	減碳潛力	資本投資	實施容易程度
一般減碳措施	至	無至  \$ \$ \$	至
<b>採暖、通風及空調系統</b>			
• 採用低放射性玻璃以阻隔產生熱能的紫外線		\$ \$	
• 採用可變製冷劑流量系統以優化製冷劑的流量		\$ \$ \$	
• 採用中央控制及監察系統(CCMS)或樓宇管理系統(BMS)		\$ \$ \$	
• 使用取得一級能源效益標籤的分體式冷氣機		\$ \$	
• 採用水冷式空調系統		\$ \$ \$	
• 安裝關門警示器或油壓關門器以避免冷空氣外洩		\$ \$ \$	
• 採用滾動式熱交換器或熱管以促進抽氣及排氣的熱回收		\$ \$ \$	
• 於冷凝器使用自動管道清洗系統		\$ \$ \$	
• 於製冷機安裝高效能的電子整流永磁電動機，以節省能源		\$ \$ \$	

	減碳潛力	資本投資	實施容易程度
一般減碳措施	至 	無至 	至 
紙張消耗			
• 盡可能重複使用或雙面使用紙張		無	
• 把電腦及打印機預設為雙面列印及省墨模式		無	
• 盡可能利用電子通訊技術傳遞信息以減少紙張的使用		無	
• 必須列印的文件可使用較細字型及行距		無	
• 使用網絡傳真以篩除垃圾傳真		無	
• 停止內部傳閱更表、電話目錄、備忘錄、會議記錄等的硬拷貝，以減少用紙		無	
• 購買含再造物料或可持續性來源(例如森林管理委員會、森林驗證認可計畫、可持續林業倡議)的打印紙、衛生紙及紙巾		 	 
• 利用電子系統取代紙張化的辦公室行政系統或檔案系統		 	 

減碳潛力	資本投資	實施容易程度
一般減碳措施	至 無至 \$ \$ \$	至 \$ \$ \$ \$
<b>用水消耗</b>		
• 立即維修滴水的水龍頭	1	1
• 循環再用洗盤污水進行清潔及灌溉	1	無
• 定期進行隱蔽水管滲漏測試及檢查滿瀉的水缸	1	\$
• 安裝水龍頭節水設備	1	\$
• 使用雙沖水式馬桶	1	\$ \$
• 使用具備紅外線感應的水龍頭及小便池	1	\$ \$
• 安裝具備自動感應功能的水龍頭	1	\$ \$
• 使用符合一級用水效益標籤的產品，包括沐浴花灑、水龍頭、洗衣機、小便器用具及節流器	1	\$ \$

在塗肥皂時把花灑關掉，清洗時才扭開水掣。4分鐘的花灑浴消耗約75至150公升用水。

相對於原木漿紙，每噸再造紙能節省17棵樹木、380加侖燃油、3立方碼垃圾堆填土地、4000千瓦能源及7000加侖用水。

自動感應水龍頭不單較手動水龍頭更衛生，更可節省多達70%的用水。

	減碳潛力	資本投資	實施容易程度
一般減碳措施	至	無至 \$ \$ \$	至
<b>鍋爐及管道</b>			
• 於非繁忙時間優化蒸汽鍋爐的壓力水平和操作狀況	1	無	1
• 定期檢修鍋爐	2	\$	2
• 鍋爐、熱水缸、管道及活門需做好隔熱措施以防止熱力散失	3	\$ \$	3
• 安裝高能源效益的鍋爐來煲水	4	\$ \$ \$	4
• 於氣體鍋爐裝配電子除垢器	5	\$ \$ \$	4
• 以高效能(如EFF1組別)取代較低效能的抽水泵發動機	5	\$ \$ \$	4

照明的用電量約為典型商業設施的40%，而日光照明對建築物的能源消耗有顯著的影響。採用最新照明技術，例如高效能的T5熒光燈、發光二極管及日光控制系統，可於日照期間為建築物減少高達60%的照明用電量。

與舊火爐及鍋爐系統比較，一個高能源效益的鍋爐能有效減少高達20%的煤氣用量，以及每年維持90%至98.5%的燃料耗用效益。

一級能源效益標籤的冷氣機與五級的相比，可節省29%的能源，每年可節省\$480電費。

減碳潛力	資本投資	實施容易程度
無至	無至	至
	無	

## 一般減碳措施

### 升降機

- 於非繁忙時間關掉閒置的升降機
- 當升降機閒置時關掉抽氣扇
- 使用變壓變頻(VVVF)控制器或能量優化器，以優化能源消耗和減少電梯系統的磨損
- 於升降機中安裝能量再生系統，以將升降機於運行中所得之勢能轉化為電能

乘搭 15 秒的升降機所消耗的能源可讓一個 60 瓦燈泡亮著一小時。

具有再生電力功能的升降機，比傳統升降機的能源效益多出 20% 至 30%。

一年整夜開啟電腦所產生的二氧化碳可填滿一輛雙層巴士。

手機充電器所提取的能源只有 5% 是用於手機充電，其餘的 95% 都在連接後浪費了。

	減碳潛力	資本投資	實施容易程度
一般減碳措施	至 	無至 	 至 
員工及社區齊參與			
• 張貼節能、節約用水及減少用紙的標貼以加強員工及訪客的環保意識		無	
• 鼓勵員工參與由環保團體舉辦的環保活動		無	
• 鼓勵員工少乘搭升降機，改以樓梯上落樓層		無	
• 於員工日常訓練中加入環保政策及行動		無	
• 減少使用即棄及不可回收的產品		無	
• 教育員工及設施使用者不要浪費食物		無	
• 為員工提供基本碳審計技術的培訓，以便持續監察場地的碳排放			
• 舉辦節能 / 減碳運動以向員工及訪客推廣減碳信息			
• 提供更多回收箱作廢物分類及回收用途			
• 鼓勵員工購買本地種植或製造的食材取代進口食物			
• 鼓勵員工重用設備、制服及在訓練中使用完畢的物料			
• 使用具能源效益的液態冷卻系統來保存食物		 	 

	減碳潛力	資本投資	實施容易程度
一般減碳措施	至	無至  \$ \$ \$	至
<b>消防局/救護站綠化</b>			
• 植樹		\$ \$	
• 聘用認可的樹藝師進行適當的樹木管理		\$ \$	
• 設置綠化天台及/或綠化外牆		\$ \$ \$	
<b>可再生能源的應用</b>			
• 安裝日光追蹤燈泡，傳送太陽能並協助空間的照明		\$ \$ \$	
• 在安裝太陽能電池板或於窗門安裝透明的太陽能電池		\$ \$ \$	
• 安裝直立式或橫放式風力發電機		\$ \$ \$	

於夏日整夜把風扇開啟所浪費的能源可以：

- 開動相同時間的液晶體電視機
- 為你的智能手機充電 25 年
- 為你的筆記型電腦充電 1 年

「大」未必代表「好」。體積過大的冷氣機因持續開關，其能源效益相對較低、成本更高及壽命較短。

關閉電燈後再開啟使用相比讓它們長期啟用會消耗更多能源，是一個誤解。



# 減低碳排放的個案研究

## 政府建築物及公共設施之減碳措施



### 個案一： 按需求服務的自動梯

於建築物內安裝按需求服務的自動梯，包括自動啟動／停止及自動兩速控制系統

**節能效果：**  
自動啟動／停止控制及自動兩速控制的按需求服務自動梯的節能效果分別高達52%和14%。\*



備有乘客感應柱的  
按需求服務自動梯

\* 節能效果會根據建築物的操作性質而有所變動。

### 個案二： 可變速驅動器

於空調系統中採用可變速驅動器

**節能效果：**  
視乎操作性質，可為物業帶來約5%的節能效果。\*



安裝了可變速  
驅動器的空調系統


### 個案三： 高效能氣冷式製冷機

以高效能氣冷式製冷機取代現時的氣冷式製冷機

**節能效果：**  
視乎操作性質，可為物業帶來約20%的節能效果。\*



高效能氣冷式  
製冷機



# 個案研究

在本章節中，我們重點探討消防局及救護站在碳和環境管理的成功個案



## 1. 啟德消防局

### 簡介

- 消防局位於為啟德郵輪碼頭及啟德發展區提供消防及緊急救護車服務
- 消防局面積達2,250平方米及樓高六層。設有四個停車間連輔助及支援設施消防局取得
- 香港綠色建築議會的「新建建築物綠建環評」的暫定鉑金評級

### 主要措施

- 裝設約43%的綠化面積，包括多組花槽、垂直綠化及綠化屋頂，較政府樓宇的最低要求（20%）多出一倍
- 裝置隔熱玻璃大型窗戶及天窗、太陽能管及露台，盡量把天然光引進室內
- 西邊的外牆裝設遮陽板，盡量節省空調系統的耗能量
- 室外地鋪砌以循環再造物料製成的透水路磚
- 使用動態感應器以優化照明的使用量



有效地利用資源、節能降耗及減少廢物產生是我們在保護環境的主要優先事項。氣候變化正在影響著每一個人，我們可以踏出一步來改變現狀。

**吳家樂先生**  
高級消防隊長，消防處 — 啟德消防局

# 有用資源



## 甲. 一般參考(按英文版本的字母順序排列)

- 香港環境卓越大獎 (HKAEE) 減碳證書計劃  
↳ [http://www.hkaee.gov.hk/tc\\_chi/category/carbonless\\_cert/28.html](http://www.hkaee.gov.hk/tc_chi/category/carbonless_cert/28.html)
- ISO 14064-1:2006 溫室氣體 — 第一部份：組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附件之規範(不提供中文網站)  
↳ [http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail?csnumber=38381](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381)
- 溫室氣體排放量及碳強度  
↳ [https://www.climateready.gov.hk/files/pdf/HKGHG\\_CarbonIntensity\\_201612.pdf](https://www.climateready.gov.hk/files/pdf/HKGHG_CarbonIntensity_201612.pdf)
- 按排放源劃分的溫室氣體排放量  
↳ [https://www.climateready.gov.hk/files/pdf/HKGHG\\_Sectors\\_201612.pdf](https://www.climateready.gov.hk/files/pdf/HKGHG_Sectors_201612.pdf)
- 溫室氣體排放趨勢  
↳ [https://www.climateready.gov.hk/files/pdf/HKGHG\\_Trend\\_201612.pdf](https://www.climateready.gov.hk/files/pdf/HKGHG_Trend_201612.pdf)
- 香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引  
↳ <https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>





- 香港節能網  
↳ <http://ee.emsd.gov.hk/cindex.html>
- 溫室氣體盤查議定書 – 企業會計與報告標準(不提供中文網站)  
↳ <http://www.ghgprotocol.org>

## 乙. 消防局及救護站專用參考(按英文版本的字母順序排列)

- 阿拉斯加聖保羅消防局 – 能源審計 (最後報告) (不提供中文網站)  
↳ <http://www.akenergyefficiency.org/wp-content/uploads/2013/05/ALEUT-Nortech-SNP-Fire-Station.pdf>
- 哥斯達黎加消防服務的碳足跡評估 (不提供中文網站)  
↳ [http://web.cs.wpi.edu/~rek/Projects/Bomberos\\_B12.pdf](http://web.cs.wpi.edu/~rek/Projects/Bomberos_B12.pdf)
- 碳信托 – 大曼徹斯特消防及救援服務 – 碳管理 (不提供中文網站)  
↳ <http://www.carbontrust.com/our-clients/g/greater-manchester-fire-and-rescue-service/>
- 節能器 – 熔爐及鍋爐 (不提供中文網站)  
↳ <http://energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers>
- 埃塞克斯郡消防及救援服務 – 環保表現工作報告 (2011年4月至2012年3月) (不提供中文網站)  
↳ [http://www.essex-fire.gov.uk/images/efa/Agenda\\_Item\\_7\\_APPX\\_Environmental\\_Performance\\_report\\_april\\_2011–march\\_2012.pdf](http://www.essex-fire.gov.uk/images/efa/Agenda_Item_7_APPX_Environmental_Performance_report_april_2011–march_2012.pdf)
- 地球暖化與消防服務 – 審視亞洲本土地區 (2008年4月2日) (不提供中文網站)  
↳ [http://www.hemmingfire.com/news/archivestory.php?aid=62/Global\\_warming\\_and\\_the\\_fire\\_service\\_\\_96\\_the\\_local\\_view\\_in\\_Asia.html](http://www.hemmingfire.com/news/archivestory.php?aid=62/Global_warming_and_the_fire_service__96_the_local_view_in_Asia.html)

- 香港消防處 – 環保報告  
↳ <http://www.hkfsd.gov.hk/chi/publications.html>
- 蘇格蘭的消防及拯救服務 – 2009/10年度環保表現回顧 (不提供中文網站)  
↳ <http://www.gov.scot/resource/doc/921/0108216.pdf>
- 三藩市消防處 – 部門的氣候行動計劃（2011-2012）(不提供中文網站)  
↳ [http://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe\\_cc\\_2013\\_sffd\\_cap\\_fy1112.pdf](http://sfenvironment.org/sites/default/files/fliers/files/sfe_cc_2013_sffd_cap_fy1112.pdf)
- 消防局的綜合照明：日光照明及電燈照明策略（西雅圖政府）(不提供中文網站)  
↳ [http://www.seattle.gov/Documents/Departments/FireLevy/Consultants/Sustainability\\_TBDaylight.pdf](http://www.seattle.gov/Documents/Departments/FireLevy/Consultants/Sustainability_TBDaylight.pdf)
- 溫德姆鎮北消防局能源評估報告 (不提供中文網站)  
↳ <http://www.windhammaine.us/DocumentCenter/View/420>



### 丙. 碳足跡計算機

一系列的計算機工具可協助個別人士及機構進行碳足跡計算，這些計算機亦可提供減碳的有用資訊。例子如下（按英文版本的字母順序排列）：

### 國際一般適用

- 計算工具 – 溫室氣體議定書倡議(不提供中文網站)  
↳ <http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools>

### 本地家居及個人生活適用

- 碳足印計算機 – 香港中華煤氣有限公司  
↳ <http://www.lowcarbonaction.com/footprint.aspx>

### 本地家居適用

- 碳足跡計算機 – 香港電燈有限公司  
↳ <https://www.hkelectric.com/zh/customer-services/carbon-calculator>

### 本地家居、零售店、飲食業、學校及辦公室適用

- 碳足跡經理 – 可持續發展委員會  
↳ <http://carbon-manager.hkpc.org/website/chi/index.asp>

### 本地企業，尤其中小企業適用

- 中總碳管理系統 – 香港中華總商會  
↳ <http://cmt.cgcc.org.hk/chi/home.html>

### 本地家居及個人生活適用

- 「噃噃愛地球」計算機 – 嘉道理農場暨植物園  
↳ <http://www.climatechange.hk/cht/index.aspx>

### 商業、住宅或公共用途

- 電子碳排放報告範本(Excel)  
↳ <https://www.carbon-footprint.hk/zh-hant/node/83>





## 碳排放報告列表範本

## 附錄甲

報告範本的電子版本已上載至環境保護署的碳足跡資料庫網站：

<https://www.carbon-footprint.hk/node/52>

此電子報告範本內已包含相關溫室氣體排放源的排放系數及其計算程式，環境保護署將定期檢討並更新相關數據。

**表 1：固定源的溫室氣體排放**

第一步	第二步			第三步	第四步	第五步	第六步	第七步	第八步
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
源的描述及位置 (如鍋爐，火爐， 烘爐)	燃料資料			二氧化碳( $\text{CO}_2$ )	二氧化碳排 放量 (公噸 $\text{CO}_2\text{-e}$ ) $((\text{B} \times \text{E}) / 1000)$	甲烷( $\text{CH}_4$ )	甲烷排放量 (公噸 $\text{CO}_2\text{-e}$ ) $((\text{B} \times \text{G}) / (1000 \times 1000) \times \text{GWP}^{\text{註四}})$	氧化亞氮 ( $\text{N}_2\text{O}$ )排放 系數 <sup>註三</sup>	氧化亞氮排放量 (公噸 $\text{CO}_2\text{-e}$ ) $((\text{B} \times \text{I}) / (1000 \times 1000) \times \text{GWP}^{\text{註四}})$
	使用燃料		燃料 類別 <sup>註二</sup>						
	數量	單位 <sup>註一</sup>							
總和									

如必要請插入更多的行列

**重要說明：**固定源的煤氣燃燒，因為屬於第一類直接排放，也應在表 1 報導（請參閱表 1-1 至 1-3 的排放係數）。購買煤氣所產生的間接排放應在表 5 計算。

註一：請選擇適當的燃料單位

註二：請選擇適當的燃料類別及相應的排放系數（從表 1-1）用作計算

註三：請參考表 1-2 計算甲烷的排放及表 1-3 計算氧化亞氮的排放

註四：甲烷的全球變暖潛勢 (GWP) 為 21，而氧化亞氮的為 310

## 固定燃燒源的排放系數

表 1-1 按燃料類別的二氧化碳排放系數(固定燃燒源)

燃料類別	排放系數	單位
柴油	2.614	千克／公升
液化石油氣	3.017	千克／千克
煤油	2.429	千克／公升
木炭	2.970	千克／千克
煤氣	2.549	千克／單位

表 1-2 按燃料類別的甲烷排放系數(固定燃燒源)

燃料類別	排放系數	單位
柴油	0.0239	克／公升
液化石油氣	0.0020	克／千克
煤油	0.0241	克／公升
木炭	5.5290	克／千克
煤氣	0.0446	克／單位

表 1-3 按燃料類別的氧化亞氮排放系數(固定燃燒源)

燃料類別	排放系數	單位
柴油	0.0074	克／公升
液化石油氣	0.0000	克／千克
煤油	0.0076	克／公升
木炭	0.0276	克／千克
煤氣	0.0099	克／單位

\* 如需最新數據，請瀏覽 <https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>

**表2：移動源的溫室氣體排放**

第一步	第二步		第三步	第四步	第五步	第六步	第七步	第八步
A	B	C	D	E	F	G	H	I
源的描述 (以不同的車種和 燃料分類)	燃料資料		二氧化碳( $\text{CO}_2$ ) 排放系數 <sup>註一</sup>	二氧化碳排 放量 (公噸 $\text{CO}_2\text{-e}$ ) $((B \times D) / 1000)$	甲烷( $\text{CH}_4$ ) 排放 系數 <sup>註二</sup>	甲烷排放量 (公噸 $\text{CO}_2\text{-e}$ ) $((B \times F) / (1000 \times 1000)) \times$ $\text{GWP}^{\text{註四}}$	氧化亞氮 ( $\text{N}_2\text{O}$ )排放 系數 <sup>註三</sup>	氧化亞氮排放量 (公噸 $\text{CO}_2\text{-e}$ ) $((B \times H) / (1000 \times 1000)) \times$ $\text{GWP}^{\text{註四}}$
路面交通								
海上交通								
航空交通								
總和								

如必要請插入更多的行列

**關於從移動源溫室氣體排放的註釋**

註一：請參考表2-1內不同車輛和燃料類型的二氧化碳排放系數

註二：請參考表2-2內不同車輛和燃料類型的甲烷排放系數

註三：請參考表2-3不同車輛和燃料類型的氧化亞氮排放系數

註四：甲烷的全球變暖潛勢(GWP)為21，而氧化亞氮的為310

## 移動燃燒源的排放系數

表 2-1 二氧化碳的排放系數(移動燃燒源)

燃料類別	排放系數	單位
柴油	2.614	千克/公升
無鉛汽油	2.360	千克/公升
液化石油氣	1.679	千克/公升
	3.017	千克/千克
汽油(船舶用)	2.645	千克/公升
煤油(含噴射煤油)	2.429	千克/公升

表 2-2 甲烷的排放系數(移動燃燒源)

車輛類型	燃料類別	排放系數	單位
電單車	無鉛汽油	1.422	克/公升
私家車	無鉛汽油	0.253	克/公升
	柴油	0.072	克/公升
私人貨車	無鉛汽油	0.203	克/公升
	柴油	0.072	克/公升
	液化石油氣	0.248	克/公升
公共小型巴士	柴油	0.072	克/公升
	液化石油氣	0.248	克/公升
輕型貨車	無鉛汽油	0.203	克/公升
	柴油	0.072	克/公升
重型貨車	柴油	0.145	克/公升
中型貨車	柴油	0.145	克/公升
船舶	汽油	0.146	克/公升
航空交通	噴射煤油	0.069	克/公升
其他移動機器	柴油	0.0239	克/公升
	液化石油氣	0.0036	克/公升
		0.006	克/千克
	煤油	0.0241	克/公升

表 2-3 氧化亞氮的排放系數(移動燃燒源)

車輛類型	燃料類別	排放系數	單位
電單車	無鉛汽油	0.046	克/公升
私家車	無鉛汽油	1.105	克/公升
私人貨車	柴油	0.110	克/公升
	無鉛汽油	1.140	克/公升
	柴油	0.506	克/公升
	液化石油氣	0.000	克/公升
公共小型巴士	柴油	0.506	克/公升
	液化石油氣	0.000	克/公升
輕型貨車	無鉛汽油	1.105	克/公升
	柴油	0.506	克/公升
重型貨車	柴油	0.072	克/公升
中型貨車	柴油	0.072	克/公升
船舶	汽油	1.095	克/公升
航空交通	噴射煤油	0.000	克/公升
其他移動機器	柴油	0.007	克/公升
	液化石油氣	0.000	克/公升或 克/千克
	煤油	0.076	克/公升

\* 如需最新數據，請瀏覽 <https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>

表 3：製冷／空氣調節設備的氫氟碳化物(HFC)和全氟化碳(PFC)排放(運作過程)

第一步 A	第二步 B	第三步 C	第四步 D	第五步 E	第六步 F	第七步 G
製冷劑類別 <small>註一</small>	報告期開始時製冷劑的存量(千克)	報告期內購買製冷劑的數量(千克)	報告期內以環保手法棄置製冷劑的數量(千克)	報告期結束時製冷劑的存量(千克)	製冷劑的全球變暖潛勢(GWP) <small>註二</small>	氟碳化物(HFC)／全氟化碳(PFC)排放量(公噸CO <sub>2</sub> -e) $((B+C-D-E) \times F/1000)$
總和						

如必要請插入更多的行列

註一：輸入設備的製冷劑類別

註二：請參閱表 3-1 相應製冷劑的全球變暖潛勢(GWP)

**表 3-1 常見的製冷／空調系統製冷劑的全球變暖潛勢<sup>註一</sup> (GWP)**

氣體或製冷劑型號	全球變暖潛勢	資料來源 <sup>註二</sup>
HFC-23	11,700	A
HFC-32	650	A
HFC-125	2,800	A
HFC-134a	1,300	A
HFC-143a	3,800	A
HFC-152a	140	A
HFC-236fa	6,300	A
R-401A	18	B
R-401B	15	B
R-401C	21	B
R-402A	1,680	B
R-402B	1,064	B
R-403A	1,400	B
R-403B	2,730	B
R-404A	3,260	B
R-406A	0	B
R-407A	1,770	B
R-407B	2,285	B

氣體或製冷劑型號	全球變暖潛勢	資料來源 <sup>註二</sup>
R-407C	1,526	B
R-407D	1,428	B
R-407E	1,363	B
R-408A	1,944	B
R-409A	0	B
R-409B	0	B
R-410A	1,725	B
R-410B	1,833	B
R-411A	15	B
R-411B	4	B
R-412A	350	B
R-413A	1,774	B
R-414A	0	B
R-414B	0	B
R-415A	25	B
R-415B	105	B
R-416A	767	B
R-417A	1,955	B

氣體或製冷劑型號	全球變暖潛勢	資料來源 <sup>註二</sup>
R-418A	4	B
R-419A	2,403	B
R-420A	1,144	B
R-500	37	B
R-501	0	B
R-502	0	B
R-503	4,692	B
R-504	313	B
R-505	0	B
R-506	0	B
R-507 or R-507A	3,300	B
R-508A	10,175	B
R-508B	10,350	B
R-509 or R-509A	3,920	B
PFC-116(C <sub>2</sub> F <sub>6</sub> )	9,200	A
PFC-14(CF <sub>4</sub> )	6,500	A

註一： 氣氟碳化物和全氟碳化物以外的其他製冷成份也被確認對可以影響我們的天氣系統。但是，本指引只涵蓋京都議定書內的溫室氣體二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氣氟碳化物、全氟碳化物和六氟硫。所以，本指引內氣氟碳化物和全氟碳化物以外的其他製冷劑的全球變暖潛能均定為零。

註二： 資料來源：

- A： 政府間氣候變化專業委員會第二次評估報告 1995
- B： 世界資源研究所及世界可持續發展工商理事會(WRI/WBCSD)(2005), Calculating HFC and PFC Emissions from the Manufacturing, Installation, Operation and Disposal of Refrigeration & Air-conditioning Equipment (Version 1.0)- Guide to calculation worksheets, WRI/WBCSD，而它指出其參考來源為ASHRAE Standard 34

\* 如需最新數據，請瀏覽 <https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>

**表 4：新種植樹木所產生的直接溫室氣體清除**

第一步 A	第二步 B	第三步 C	第四步 D	第五步 E
源的描述 (種植樹木的位置)	種植樹木的數量 <sup>註一</sup> (單位)	樹木移除的數量 <sup>註一</sup> (單位)	二氧化碳(CO <sub>2</sub> ) 清除系數 <sup>註二</sup> (千克／單位／年)	二氧化碳的清除 (公噸 CO <sub>2</sub> -e) $((B-C) \times D/1000)$
總和			23	

如必要請插入更多的行列

註一： 請輸入於建築階段開始之後，種植及移除可以達到至少 5 米的樹木數量。

註二： 每棵樹的預設減除潛能值，是根據香港的地理位置、林地類型和樹木的估計密度而建議的。這個數字適用於在建築階段開始之後，於香港普遍可以達到至少 5 米的樹木。

**表5：從電力公司購買電力的溫室氣體排放**

第一步 A	第二步 B	第三步 C <sup>註</sup>		第四步 D	
設施／源的描述 (即電費單內所覆蓋的地方／設施)	電費單內 所顯示的電量 (千瓦時(kWh))	排放系數( 千克／千瓦時) *		間接溫室氣體排放(公噸 CO <sub>2</sub> -e) (BxC/1000)	
		電力公司的特定 排放系數	全港性的預設值	電力公司的特定 排放系數	全港性的預設值
總和					

如必要請插入更多的行列

註： 報告機構需要就在香港購買的電力而產生的溫室氣體排放用兩個排放系數去計算。首先，報告機構會以一個全港性的預設值0.7千克／千瓦時去量化其排放量。第二，報告機構會以其電力公司所提供的特定排放系數作出計算。如在撰寫報告時電力公司尚未發放當年的特定排放系數，報告機構可以電力公司最新的特定排放系數作為近似值。這些特定的排放系數，可從電力公司的網站內找到。作為參考，下表為兩間在香港的電力公司過去七年的排放系數。

香港不同電力公司溫室氣體排放系數(以千克二氧化碳當量／千瓦時表達)

電力公司	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
中電*	0.56	0.54	0.59	0.58	0.63	0.64	0.54
港燈*	0.84	0.79	0.79	0.79	0.78	0.79	0.78

\* 中電的排放系數資料來自中電集團的可持續發展報告

\* 港燈的排放系數資料來自香港電燈的可持續發展報告

\* 如需最新數據，請瀏覽 <https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>

**表6：從香港中華煤氣公司購買的煤氣的溫室氣體排放**

第一步 A	第二步 B 設施／源的描述(即煤氣費單 內所覆蓋的地方／設施)	第三步 C 煤氣購買的數量 (單位 <sup>註</sup> )	第四步 D 間接溫室氣體排放(公噸 CO <sub>2</sub> -e) (BxC/1,000)
<b>總和</b>			

如必要請插入更多的行列

註： 煤氣錶上的一個單位代表 48 兆焦耳的煤氣用量。下表的資料是來自香港中華煤氣公司過去 6 年的排放系數。這個系數只是計算煤氣公司在其公司範圍內煤氣生產過程中的排放。報告機構應在表 1 內報告按範圍 1 所指在其建築物邊界內因燃燒煤氣而產生的溫室氣體排放。

如在撰寫報告時煤氣公司尚未有發放當年的特定排放系數，報告機構可以以煤氣公司最新的特定排放系數作為近似值。

**溫室氣體排放系數(以二氧化碳千克當量／購買煤氣單位表達)**

年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
排放系數	0.628	0.620	0.618	0.610	0.620	0.600	0.605

\* 如需最新數據，請瀏覽 <https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>

**表7：在香港堆填區內由廢紙所產生的甲烷排放**

第一步 A	第二步 B	第三步 C	第四步 D	第五步 E	第六步 F	第七步 G
源的描述 (即地方／層數)	報告期開始時 紙張的存量(千克)	報告期內購買 紙張的數量(千克)	報告期內紙張 回收的數量(千克)	報告期結束時 紙張的存量(千克)	排放系數 (千克 CO <sub>2</sub> -e／千克 的廢紙) <sup>註</sup>	間接溫室氣體排放 (公噸 CO <sub>2</sub> -e) $((B+C-D-E) \times F/1000)$
總和					4.8	

如必要請插入更多的行列

註： 為簡化計算過程，預設的排放系數是假設廢紙在堆填區內整個分解過程中所產生的所有甲烷，會在同一報告期內全部排放到大氣層中。此外，該預設值並沒有將在堆填區內以收集，回收和利用堆填氣等處理堆填氣方法所降低的堆填氣排放計算在內。

**表 8：水務署在處理食水時使用電力所引起的溫室氣體排放**

第一步 A	第二步 B	第三步 C	第四步 D
源的描述(即水費單內所覆蓋的地方／設施)	水費單內所顯示食用水用量 (立方米)	排放系數 (千克／立方米) <sup>*</sup>	溫室氣體排放(公噸 CO <sub>2</sub> -e) (BxC/1000)
<b>總和</b>			

如必要請插入更多的行列

註： 水務署在處理食水時使用電力而引起的溫室氣體排放系數 = 食水每單位耗電量(水務署資料) x 在表五所提供的全港預設排放系數(即0.7 千克／千瓦時)

如在撰寫報告時水務署尚未有發放當年的食水每單位耗電量，報告機構可以下表的最新的排放系數作為近似值。

**溫室氣體排放系數(以二氧化碳千克當量／立方米表達)**

年度	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
排放系數	0.410	0.415	0.440	0.414	0.402	0.407

\* 如需最新數據，請瀏覽 <https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>

**表9：渠務署在處理污水時使用電力所引起的溫室氣體排放**

第一步	第二步	第三步	第四步
A	B	C	D
源的描述(即水費單內所覆蓋的地 方／設施)	水費單內所顯示食用水用量 (立方米)	預設排放系數 (千克／立方米) <sup>註</sup>	溫室氣體排放(公噸 CO <sub>2</sub> -e) (BxC/1000)
總和			

註： 預設排放系數按排放源的不同用途而定：

源的描述	預設排放系數(千克／立方米)
餐館和飲食服務	(0.7x排放系數)假設 70% 的用水會排放到公共污水渠
其他商業／住宅或公共用途	(1.0x排放系數)假設 100% 的用水會排放到公共污水渠

其中，排放系數是指處理污水時使用電力而引起的溫室氣體排放系數，按以下公式計算：

排放系數 = 污水每單位耗電量(渠務署資料) × 在表 5 所提供的全港預設排放系數(即 0.7 千克／千瓦時)

如在撰寫報告時渠務署尚未有發放當年的污水每單位耗電量，報告機構可以報告機構可以以下表的最新的排放系數作為近似值。

溫室氣體排放系數(以二氧化碳千克當量／立方米表達)

年度	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
排放系數	0.172	0.170	0.170	0.167	0.169	0.181

\* 如需最新數據，請瀏覽 <https://www.climateready.gov.hk/page.php?id=56&lang=2>

## 商業界別的能源消耗指標基準參考

## 主組別一 — 餐廳及零售店

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B1：中式餐館及酒樓	4636
B2：非中式餐館及酒樓	4060
B3：快餐店	6622
B4：酒吧	1536
B5：其他餐飲場所	5729
B6：商場／地庫／樓上舖	1479
B7：街舖／地舖	1778

## 主組別二 — 住宿

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B8：酒店	898
B9：賓館	1326
B10：安老院	1872
B11：服務式住宅	702

### 主組別三 — 醫院及診所

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B12 : 醫院	1131
B13 : 診所	1709
B14 : 私家牙醫診所	379
B15 : 醫學化驗所	639

### 主組別四 — 教育服務

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B16 : 大學	752
B17 : 大專院校	185
B18 : 成人教育學院／補習社／職業訓練學校	630
B19 : 中學	214
B20 : 小學	186
B21 : 幼稚園	427
B22 : 特殊教育學校	120

#### 主組別五 — 倉庫

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B23：冷凍貨倉	1282
B24：非冷凍貨倉	85

#### 主組別六 — 分層工廈寫字樓

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B25：分層工廈寫字樓	518

#### 主要組別七 — 購物商場的中央設施

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B26：購物商場的中央設施	2302

### 主要組別八—私人辦公室

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B27：提供中央空調予商戶的(多租戶式) 建築物中央設施	476
B28：沒有提供中央空調予商戶的(多租戶式) 建築物中央設施	155

### 主要組別九—政府辦公室

次組別 <sup>(1)</sup>	每面積計年度能源消耗量 <sup>(2)</sup> (千焦耳／平方米／年)
B32：整幢大廈(多個用戶)	985

注釋：

(1) 各次組別的定義可參照：[http://ecib.emsd.gov.hk/tc/glossary\\_cmc.htm](http://ecib.emsd.gov.hk/tc/glossary_cmc.htm)

(2) 我們鼓勵持份者以此能源消耗指標作其中一項，而非唯一用作改善過往節能表現的工具，並在比較相同界別的各業務工作時謹慎應用。在同一次組別的業務有可能擁有不同的經濟、環境及運作限制，導致不一樣的節能表現。不同次組別的業務，本身運作流程各異，因此能達至的節能表現水平亦有分別。能源消耗指標是根據相關能源消耗組別的有限樣本研究釐定。這些指標不應被視為該組別代表性的能源消耗水平，或該能源消耗組別所涵蓋的業務應遵從的全港性標準。

資料來源： 香港住宅、商業及運輸的能源消耗指標及基準  
<http://ecib.emsd.gov.hk/tc/index.htm>



1. 報告機構名稱：*例如：XYZ 辦公大樓*

2. 報告機構描述：

部分可能出現的描述為：

- (甲) 由單一負責佔用人參與的樓宇管理；
- (乙) 由全部最終使用者參與的樓宇管理；
- (丙) 由部分最終使用者參與的樓宇管理（請填寫參與的最終使用者資料）；
- (丁) 由多名負責佔用人參與的樓宇管理（僅指某幢建築物）；以及
- (戊) 其他（請填寫詳情）

*例如：XYZ 辦公大樓是XYZ有限公司的總部。大廈日常的管理工作由行政部負責。*

3. 報告期（請填寫開始及結束日期）：*例如：2014年1月1日至2014年12月31日*

4. 所選擇的建築物邊界線範圍

- (甲) 建築物所在的地點：*例如：香港XYZ街*
- (乙) 所選擇的建築物或建築物邊界的用途描述：

*例如：報告範圍是XYZ辦公室大樓地下至頂層的總室內及室外面積*

(丙) 樓宇資料：

樓宇名稱	例如：XYZ 辦公大樓
地址	例如：香港XYZ街
總樓宇面積	例如：10,000 平方米
樓層數目	例如：6(地下，一至五樓)
興建年份	例如：1984
員工數目	例如：300 名全職員工
使用樓層	例如：除了機房，停車場，及伺服器室，全部範圍由星期一至星期五運作，公眾假期除外

(丁) 沒有納入報告的範圍的描述：例如：地下的商業租戶並不包括於碳審計內

5. 所選擇的營運界線範圍

(甲) 納入範圍1及沒有納入範圍1的活動描述：

例如：應急發電機的測試，移動源，來自植樹的溫室氣體減排，逸散性排放

(乙) 納入範圍2及沒有納入範圍2的活動描述：

例如：購買電力

(丙) 納入範圍3的活動描述：

例如：棄置到堆填區的廢紙，食水消耗，污水排放

## 6. 量化排放量及減除量的方法

- (甲) 採用指引所載的簡化方法及轉化系數予以量化的活動的一覽表
- (乙) 採用其他量化方法及轉化系數的詳情(包括所需的參考資料)
- (丙) 自上次報告日期起任何方法及轉化系數上作出更改的詳情
- (丁) 因計算方法及轉化系數有所更改而需重新計算以往報告的排放和減排的詳情

例如：報告及工作程序詳情請參閱由環境保護署(環保署)與機電工程署(機電署)編製的「香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引(2010年版)」

## 7. 總結

XYZ辦公大樓的溫室氣體排放及減排資料

報告期：(例如：2014年1月1日至2014年12月31日)

排放範圍	按氣體種類劃分的排放(公噸二氧化碳當量(CO <sub>2</sub> -e))					
	二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	甲烷 (CH <sub>4</sub> )	氧化亞氮 (N <sub>2</sub> O)	氫氟碳化物 (HFCs)	全氟化碳 (PFCs)	總和
<b>範圍1：直接排放</b>						
固定燃燒源						
內燃機	1.438	0.00028	0.00126	不適用	不適用	1.440
移動燃燒源						
路上交通	32.914	0.066	4.860	不適用	不適用	37.840
逸散性排放						
製冷劑	不適用	不適用	不適用	0	0	0
範圍1排放總和	34.352	0.06628	4.86126	0	0	39.280
<b>範圍1直接減除</b>						
額外的植樹	0.759	不適用	不適用	不適用	不適用	0.759
範圍1減除總和	0.759	0	0	0	0	0.759

排放範圍	按氣體種類劃分的排放(公噸二氧化碳當量(CO <sub>2</sub> -e))					
	二氧化碳 (CO <sub>2</sub> )	甲烷 (CH <sub>4</sub> )	氧化亞氮 (N <sub>2</sub> O)	氫氟碳化物 (HFCs)	全氟化碳 (PFCs)	總和
<b>範圍2：使用能源引致的間接溫室氣體排放</b>						
購買的電力						2,235.634 註一
購買的煤氣						0
<b>範圍2排放總和</b>						<b>2,235.634</b>
<b>範圍3：其他間接排放</b>						
在堆填區棄置的廢紙所引致的甲烷排放	不適用	26.803	不適用	不適用	不適用	26.803
處理食水所耗用的電量						1.965
處理污水所耗用的電量						0.883
<b>範圍3排放總和</b>	不適用	26.803	不適用	不適用	不適用	<b>29.651</b>
其他溫室氣體補償／減除	0	0	0	0	0	0
淨總排放量(範圍1總排放量+範圍2總排放量+範圍3總排放量-範圍1總減除量-其他溫室氣體總補償／減除量)	-	-	-	-	-	2,303.806

註一：以全港性的預設值0.7千克/千瓦時量化的排放量是**例如：2,235.634**，而根據中電排放系數算，則是**例如：2,044.008**

## 結果摘要：

範圍 1 總排放量：例如：39.280 公噸二氧化碳當量

範圍 1 總減除量：例如：0.759 公噸二氧化碳當量

範圍 2 總排放量：例如：2,235.634 公噸二氧化碳當量

範圍 3 總排放量：例如：29.651 公噸二氧化碳當量

其他溫室氣體總補償／減除量：例如：0 公噸二氧化碳當量

## 以比率指標表示的溫室氣體排放表現：

例如：每總面積的排放量：0.2303 公噸二氧化碳當量／平方米／每年

### 8. 溫室氣體抵銷計劃資料

(甲) 溫室氣體表現相對內部及／或外部基準(如適用)包括任何採用的比率指標的說明

(乙) 確認可改善溫室氣體表現的範圍

(丙) 改善溫室氣體表現的活動／計劃說明，包括提供實地可再生能源及抵銷活動。例如，報告機構只能量化廢紙回收再用的數目，那麼，便可在這裡匯報從廢紙回收再用而避免產生的溫室氣體數量。

舉例：我們於 2013 年完成更換製冷機，碳排放量因此由 2013 年的 2,609.156 公噸二氧化碳當量減至 2014 年的 2,303.806 公噸二氧化碳當量。我們將於 2016 年 3 月完成 XYZ 辦公室大樓的光源更換工程，把所有 T8 燈管更換至 T5 燈管，從而減低照明設施的電力消耗，該大廈的溫室氣體排放也因此而下降。

### 9. 報告機構的聯絡人

例如：XYZ 先生 (XYZ@XYZ.com)

### 10. 參考資料

例如：香港建築物(商業、住宅或公共用途)的溫室氣體排放及減除的核算和報告指引(2010 年版)



<https://www.climateready.gov.hk/?lang=2>

#### 免責聲明

- 本指南提供的資料只供參考之用。政府雖已盡力提供準確、最新及適時的資料，卻不擔保資料於日後的準確性。對於因使用指南內的資料而引起的任何損失或索償，政府不會負上責任；
- 本指南提供的任何意見、研究結果、結論或建議，並不代表政府的觀點及立場；以及
- 除非另有說明，政府保留本指南的版權。